

CAIET DE SARCINI

Furnizare motopompa tip SWT 80HX(1 buc) - judetul Brasov, din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Mures-Oltul Superior

- anul 2016

Cod CPV : 42122220-8

1. Date generale :

1.1. Denumirea achiziției:

Atribuirea contractului de furnizare: „Furnizare motopompa tip SWT 80HX - (1 buc) - judetul Brasov, din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Mures-Oltul Superior - anul 2016”.

1.2. Elaborator: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala de Îmbunătățiri Funciare Mures-Oltul Superior

1.3. Ordonator principal de credite: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

1.4. Autoritatea contractantă: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

2. Date tehnice

2.1. Necesitatea și oportunitatea investiției

Motopompa este necesara pentru evacuarea apei din incintele cu potential de inundare a locuintelor din zonele inundabile, sau a baltirilor de pe terenurile agricole.

In urma acestei achizitii interventiile in caz de inundatii, devin mai eficiente.

Durata de livrare a motopompei este de 48 de ore de la data lansarii comenzii de achizitie.

2.2. Dimensionarea si descrierea motopompei:

Nr crt	DENUMIRE PRODUS	U.M.	CANTITATE
1	Motopompa tip SWT 80HX Caracteristici: Debit maxim: 1.300 l/min Diametru aspiratie: 3" Diametru refulare: 3" Granulometrie: 31mm Inaltime maxima de refulare: 28m Adancime maxima de aspiratie: 8m Model motor: HONDA GX240 Tip motor 4 timpi, OHV, 1 cilindru Capacitate cilindrica 242 cm3 Putere max neta: 5.3 kW (8.0 CP) / 3.600 rpm Sistem aprindere Electronic, fara ruptor Sistem pornire: Manual Sistem racire: Aer fortat Capacitate rezervor: 5,3 l Combustibil: Benzina fara plumb Consum: 2,1 litri/h Capacitate baie ulei: 1,1 l Putere acustica maxima garantata: 110 dB Timp amorsare: 50 sec	buc	1

<p>Lungime: 660mm Latime: 495mm Inaltime: 515mm Greutate: 60kg</p> <p>Accesorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furtun aspiratie spiralat PVC 3", diametrul de 76 mm, presiune de lucru 4 bar, presiune de spargere 12 bar; • Rola furtun refulare tip pompieri 3", 10 bar cu cuple, diametru 76 mm, presiune de lucru 10 bar, presiune de spargere 28 bar, lungime rola 20 m. 		
---	--	--

La furnizarea motopompei se vor prezenta:

- Declaratia de conformitate si certificatul de garantie si calitate;
- Fisa de instructiuni privind normele de securitatea muncii, in limba romana;
- Instructiuni de utilizare si intretinere, in limba romana.

2.3 Conditii de receptie, masuratori

Livrarea se face în timpul programului de lucru al achizitorului. Produsul livrat va fi însoțit de toate documentele legale – aviz de însoțire a mărfii, factura fiscală, certificat de calitate și garanție.

Recepția cantitativă și calitativă se va face pentru motopompa cu accesoriile aferente, la sediul Filiala Teritoriala Mures-Oltul Superior, Brasov, strada Calea Feldioarei nr. 6A

2.4 Masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igiena muncii

Manipularea motopompei se va face cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii astfel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul personalului manipulator. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile.

Transportul materialelor se va face astfel incat sa nu se deterioreze motopompa iar personalul sa nu fie pus in pericol..

Se vor respecta instructiunile furnizorului privind manipularea, transportul si depozitarea motopompei.

DIRECTOR FILIALA MURES-OLTUL SUPERIOR,

Ing. STEFAN DAN MARIAN

Şef Serviciu TIAC,

Ing. MANTARAU ION

