

CAIET DE SARCINI

Servicii de furnizare și punere în funcțiune a două centrale termice pe gaze naturale ,din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș Mureș Inferior –UA Arad cod CPV: 39715210-2

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea achiziției:

Atribuirea contractului de furnizare : „ Servicii de furnizare și punere în funcțiune a două centrale termice pe gaze naturale din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș Mureș Inferior, Unitatea de Administrare Arad (centrale și accesorii).

Cod CPV: cod CPV: 39715210-2 Echipament de încălzire centrală termică

1.2. Elaborator:

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timis Mures Inferior – Unitatea de Administrare Arad

1.3. Ordonator principal de credite:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

1.4. Autoritatea contractantă:

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

1.5. Amplasament:

Municipiul Arad, str.Timisorii, nr.176 și strada Toth Sandor nr. 6 D - Județul Arad

2.Date tehnice :

2.1 Necesitatea și oportunitatea investiției :

Investiția prin care se va realiza furnizarea și montarea celor 2 (două) centrale termice precum și punerea acestora în funcțiune în cele două clădiri administrative enumerate mai sus, are ca scop reducerea costurilor de energie termică pentru încălzirea birourilor concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort , în conformitate cu legislația în vigoare , pe tot parcursul unui an, pentru personalul tesa. Reducerea consumului de materie primă precum și scăderea gradului de poluare sunt argumentele care stau la baza măsurilor întreprinse de către Uniunea Europeană în domeniul energetic .

2.2 Dimensionarea și descrierea centralelor termice pe gaz :

Nr.crt	Denumire Produs	U.M	Cantitate
1	Combustibil:Gaz Putere (kW):24 Debit a.c.m la 25 Grade C:14.50 Afisaj:LCD Presiune minima (bar):1 Garantie (luni):60 Grad de protectie:IPX5D Include kit evacuare gaze arse :Da Clasa de eficienta:A Clasa de emisii NOx:Clasa 5 Adancime (mm):315 Consum gaz (Nmc/h):2.33 Randament (%):108 Dimensiune racorduri tur/retur (inch):3/4 Tensiune de alimentare:230 V Manoperă și fittinguri montare centrală	buc	1

	Termostat programabil fără fir Autorizare ISCIR		
2	Combustibil :Gaz Putere (kW):30 Debit a.c.m la 25 Grade C:16.30 Afisaj:Digital Putere termica utila (kW):30 Tip camera de ardere:Etansa Greutate (kg):32 Tiraj:Fortat Latime (mm):400 Protectie la inghet:Da Inaltime (mm):745 Putere electrica consumata (W):115 Dimensiune racorduri apa rece/calda (inch):1/2 Dimensiune racord gaz (inch):3/4 Termostat programabil fără fir Montaj și Accesorii inclusiv echipamente necesare pentru punerea în funcțiune inclusiv proiectul tehnic de racordare	buc	1

La furnizarea centralelor termice se vor prezenta :

- Declarația de conformitate și certificatul de garanție și calitate
- Fișa de instrucțiuni privind normele de securitatea muncii , în limba română
- Înstrucțiuni de utilizare și întreținere, în limba română .


2. 3 Condiții de recepție , măsurători

Livrarea se va face în timpul programului de lucru al achizitorului . Centralele termice vor fi însoțite de toate documentele legale –aviz de însoțire a mărfii, factura fiscală , certificat de calitate și garanție .

Recepția calitativă și cantitativă se va face la Sediul Arad și Aradul Nou din Mun . Arad unde se vor monta cele două centrale.

Centralele termice furnizate se vor instala cu respectarea tuturor prescripțiilor tehnice în termen de 15 zile de la semnarea contractului ,termenul se consideră data maximă la care trebuie finalizată instalarea centralelor termice ,(montarea, executarea, instalarea, punerea în funcțiune și admiterea funcționării) și se certifică de beneficiar prin semnarea documentelor de recepție cantitativă și calitativă a produselor.

Director adj UA Arad
Purcariu Mircea



Șef Serviciu TIAC
Ing.Hortenzia TOBĂ

Întocmit
Inspector de specialitate
dr. ing. Meri Alina